



תעודת בדיקה מס': 9413211568/1
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תעודת בדיקה: 9413211568/1 מחליפה את תעודת בדיקה זאת: 9413211568.

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : שגיא מערכות אוורור בע"מ
 מעונו : לזרוב 5, ראשון לציון
 תאריך ההזמנה: 23.06.2014

תיאור המוצר:

דגם: SBC-250-SMOKE
 מפוח לפינוי עשן צנטריפוגאלי בהנעת רצועות - יישום: לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.
 סיווג: F-400
 היצרן: שגיא מערכות אוורור בע"מ
 ארץ ייצור: ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך: 06.08.2014 שעה: 8:00 הנוטל: בא כח המזמין
 מקום הנטילה: אתר המזמין.
 גודל המדגם: 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 1 מתוך 1.

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקת דגם)

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

תעודה זו מכילה סה"כ 10 דפים ביניהם 3 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות - בדיקה חלקית:

המוצר **מתאים** לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק.
 הערות:
 1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל המזמין.
 2. מפוח צנטריפוגאלי - המנוע במפוח בעל הנעה עקיפה שלא נמצא בזרם האוויר החם.
 3. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או למנה כלשהיא.
 4. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 400°C למשך 120 דקות.
 5. תעודה זו חלה על הדגמים הבאים:
 SBC-280-SMOKE, SBC-315-SMOKE, SBC-250-SMOKE

שם החותם: שמש יהודי
 תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה
 תאריך החתימה: 11/12/14

שם החותם: עידו כהן
 תפקידו: מהנדס בודק
 תאריך החתימה:

עידו כהן
 מהנדס בודק
 המעבדה למכניקה והידרוליקה
 מכון התקנים הישראלי
 11/12/14

תאריך הדפסה מקורי: 01/12/2014