

# (ת) מכוון התקנים הישראלי

**תעודת בדיקה מס': 9413203517  
בהתאם לסעיף 12 לתקן התקנים תש"ג – 1953**

פרטי הזמן:

שם המטען : שגיא מערכות אוורור בע"מ

כתובת : לזרוב 5, ראשון לציון

תאריך הבדיקה: 19.02.2014

תיאור המוצר:

דגם: SBC-250-DD-SMOKE

מפתח צנטריפוגלי לפינוי עשן - ישום: למ Lager עשן או לא למ Lager עשן, זו תכליית התקינה אופקית או אנכית.

סיגו: F-250

היצר: שגיא מערכות אוורור בע"מ

ארץ ייצור: ישראל

פרטי הנטליה:

המדגם ניטל בתאריך: 19.02.2014 ساعה: 8:00 הנטל: בא כח המטען

מקום הנטליה: אתר המטען.

גודל המדגם: 1

תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 1 מטור 1.

מהות הבדיקה:

המתאימה לדרישות תי"א 1001 חלק 7 – בתיוחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן- מפוחים מונעים על ידי חשמל להזאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקה דגם)

מסמך זה כשלעצמו אינו  
משמש לשחרור טובין ממכותוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתיחסות רק לפריט שנבדקתעודת זו מכילה סה"כ 12  
דפים ביזמת 4 נספחים  
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות – בדיקה חלקית:

המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק

הערות:

1. הבדיקה בוצעה לביקשת המזמין במכון בדיקה בתנור אצל המזמין.

2. מפוח צנטריפוגלי – המונע במפתח בעל הנעה ישירה נמצא בדروم האוזיר החם.

3. תועודה זאת מתיחסת למוצר הנבדק הכל בלבד והוא מתיחסת לטיב היצור השוטף או למכה כלשהיא.

4. לביקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של C° 250 למשך 120 דקות.

5. תועודה זו חלה על הדגמים הבאים:

SBC-280-DD-SMOKE, SBC-315-DD-SMOKE

שם החותם: שם יהודא  
תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה

תאריך החתימה: 3/2/14

תאריך הדפסה מקורי: 03/07/2014

שם החותם: עדן כהן

תפקידו: מומנט בודק

תאריך החתימה: נובמבר כהן

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקין