



מכון התקנים הישראלי

המעבדה למכניקה והידרוליקה

תעודת בדיקה מס': 9413203523

בחתום לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין :	שגיא מערכות אורור בע"מ
מעונו :	לזרוב 5, ראשון לציון
תאריך ההזמנה :	19.02.2014

תיאור המוצר:

דגם:	SBC-400-DD-SMOKE
מפוח צנטריפוגלי לפינוי עשן - יישום:	למאגר עשן או לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.
סיווג:	F-250
היצרן:	שגיא מערכות אורור בע"מ
ארץ ייצור:	ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך:	19.02.2014	שעה:	8:00	הנטל: בא כח המזמין
מקום הנטילה:	אתר המזמין.			
גודל המדגם:	1			
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:	1 מתוך 1.			

מהות הבדיקה:

התאמה	לדרישות ת"י 1001 חלק 7 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקת דגם)
-------	---

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

תעודה זו מכילה סה"כ 13 דפים ביניהם 6 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות – בדיקה חלקית:

<p>המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק.</p> <p>הערות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתור אצל המזמין. 2. מפוח צנטריפוגלי - המנוע במפוח בעל הנעה ישירה נמצא בזרם האוויר החם. 3. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או למנה כלשהיא. 4. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250°C למשך 120 דקות. 5. תעודה זו חלה על הדגמים הבאים: 	<p>SBC-500-DD-SMOKE , SBC-355-DD-SMOKE , SBC-450-DD-SMOKE</p>
--	---

יהודה שמואל
ראש מדור סוכנות אטניה (מדי)
המעבדה למכניקה והידרוליקה
מכון התקנים הישראלי

שם החותם: שמש יהודה
תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה
תאריך החתימה: 3/7/14

שם החותם: עידו כהן
תפקידו: מהנדס בודק
תאריך החתימה:

עידו כהן
מהנדס בודק (מדי)
המעבדה למכניקה והידרוליקה
מכון התקנים הישראלי
3/7/14

תאריך הדפסה מקורי: 03/07/2014

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן