



תעודת בדיקה מס': 9413211569/1
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י-ג – 1953

תעודת בדיקה: 9413211569/1 מחליפה את תעודת בדיקה זאת: 9413211569.

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : שגיא מערכות אוורור בע"מ

כתובת : לזרוב 5, ראשון לציון

תאריך ההזמנה: 23.06.2014

תיאור המוצר:

דגם: SBC-450-SMOKE

תיאור למבחן: עשן צנטריפוגלי בהנעת רציפות - יישום: לא למ Lager עשן, זו תכליית התקנה אופקית או אנכית. סיווג: F-400

היצwan: שגיא מערכות אוורור בע"מ
ארץ ייצור: ישראל

פרטי הנטילה:

המבחן ניטל בתאריך: 07.08.2014 ساعה: 08:00 הנותל: בא כח המזמין

מקום הנטילה: אתר המזמין.

גודל המבחן: 1

תאור המנה שמתווכה ניטל המבחן: 1 מטר.

מהות הבדיקה:

התאמת לדרישות תי"א 1001 חלק 7 – בטיחות אש במבנה: מערכות שליטה לחום ולעשן-mphochim מונעים על ידי חשמל להזאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקה דגם)

מסמר זה כשלעצמו אינו
משמש לשחרור טובין ממכו

תוצאות הבדיקה במסמר זה
מתיחסות רק לפיריט שנבדק

תעודת זו מכילה סה"כ 10
דפים בהםן 3 נוספים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות – בדיקה חלקית:

המוצר מתאים לדרישת התקן שההתאמתו הוא נבדק.

הערות:

1. הבדיקה בוצעה לביקשת המזמין במתיקן בעל הנעה עקיפה בתנור אצל המזמין.

2. מפוח צנטריפוגלי - המנווע במפוח בעל הנעה עקיפה שלא נמצא בזרם האויר החם.

3. תעודת זאת מתיחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד ואני מתיחסת לטיב הייצור השוטף או למנה כלשהיא.

4. לביקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 400°C במשך 120 דקות.

5. תעודת זו חלה על הדגמים הבאים:

SBC-400-SMOKE, SBC-450-SMOKE, SBC-560-SMOKE, SBC-355-, SBC-500-SMOKE

שם החותם: עידן כהן

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך החתימה:

נירן כהן
מחנדס בודק
המעבדה למכניקה והידרואלקטיקה
מכון התקנים הישראלי

תאריך הדפסה מקור: 01/12/2014