



המעבדה למכניקה והידROLיקה

# מכון התקנים הישראלי

**תעודת בדיקה מס': 9413203521  
בהתאם לסעיף 22 לחוק התקנים תש"י-ג – 1953**

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : שגיא מערכות אוורור בע"מ

כתובת : לוחב 5, ראשון לציון

תאריך ההזמנה: 19.02.2014

תיאור המוצר:

דגם: SBC-710-DD-SMOKE

מפוח צנטריפוגלי פנימי עשן - ישום: למ Lager עשן או לא למ Lager עשן, זו תכליית התקינה אופקית או אנכית.

סיווג: F-250

הצורך: שגיא מערכות אוורור בע"מ

ארץ יוצר: ישראל

פרטי הנטילה:

המוצג ניטל בתאריך: 09.03.2014    שעה: 08:00    הנטל: בא כח המזמין

מקום הנטילה: אתר המזמין.

גודל המוצג: 1

תאזר המנה שמתוכה ניטל המוצג: 1 מטו"ר 1.

묘נות הבדיקה:

התامة לדרישות ת"י 1001 חלק 7 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להזאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקה דגם)

מסמך זה כשלעצמו אינו  
משמש לשחרור טובין ממכו

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתיחסות רק לפריט שנבדק

תועודה זו מכילה סה"כ 13  
דפים ביניהם 4 נספחים  
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות – בדיקה חלקית:

המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק

הערות:

1. הבדיקה בוצעה לביקשת המזמין במכון בדיקה בתנור אצל המזמין.

2. מפוח צנטריפוגלי - המונע במפוח בעל הנעה ישירה נמצא בזרם האוור החם.

3. תשודה זאת מתיחסת למוצר הנבדק בלבד ואינה מתיחסת לטיב הייצור השוטף או למנה כלשהיא.

4. לביקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250°C במשך 120 דקות

5. תועודה זו חלה על הדגמים הבאים:

SBC-560-DD-SMOKE, SBC-630-DD-SMOKE, SBC-800-DD-SMOKE

שם החותם: שם יהודה  
תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה  
תאריך החתימה: 3/3/14

שם החותם: עידו כהן

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך החתימה: 3/3/14

תאריך הדפסה מקורי: 03/07/2014

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן