



**תעודת בדיקה מס': 9413211570/1**

**בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953**

תעודת בדיקה: 9413211570/1 מחליפה את תעודת בדיקה זאת: 9413211570 .

פרטי ההזמנה:

שם המזמין :	שגיא מערכות אוורור בע"מ
מעונו :	לזרוב 5, ראשון לציון
תאריך ההזמנה :	23.06.2014

תיאור המוצר:

דגם:	SBC-800-SMOKE
מפוח לפינוי עשן צנטריפוגאלי בהנעת רצועות - יישום: לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.	
סיווג:	F-400
היצרן:	שגיא מערכות אוורור בע"מ
ארץ ייצור:	ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך:	06.08.2014	שעה:	8:00	הנטילבא כח המזמין
מקום הנטילה:	אתר המזמין.			
גודל המדגם:	1			
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:	1 מתוך 1.			

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי השמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקת דגם)
---

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרטי שנבדק

תעודה זו מכילה סה"כ 10 דפים ביניהם 3 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות – בדיקה חלקית:

<p>המוצר <b>מתאים</b> לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק. הערות:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל המזמין.</li> <li>מפוח צנטריפוגאלי - המנוע במפוח בעל הנעה עקיפה שלא נמצא בזרם האוויר החם.</li> <li>תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או למנה כלשהיא.</li> <li>לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 400°C למשך 120 דקות.</li> <li>תעודה זו חלה על הדגמים הבאים: SBC-1000-SMOKE, SBC-800-SMOKE, SBC-630-SMOKE, SBC-710-SMOK, SBC-900-SMOKE</li> </ol>
---

תעודה שמש  
ראש מדור לאנכות ארנונה לחי  
המעבדה לחכניקה והידרוליקה  
מכון התקנים הישראלי

שם החותם: שמש יהודה  
תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה  
תאריך החתימה: 01/12/2014

שם החותם: עידו כהן  
תפקידו: מהנדס בודק  
תאריך החתימה: 01/12/2014

עידו כהן  
מהנדס בודק (מת)  
המעבדה לחכניקה והידרוליקה  
מכון התקנים הישראלי

תאריך הדפסה מקורי: 01/12/2014