



תעודת בדיקה מס': 9413201965
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין :	שגיא מערכות אוורור בע"מ
מעונו :	לזרוב 5, ראשון לציון
תאריך ההזמנה:	29.01.2014

תיאור המוצר:

דגם:	אביזרים למפוחי עשן ציריים – SMOKEVENT (SV)
סיווג:	F-250
היצרן:	שגיא מערכות אוורור בע"מ
ארץ ייצור:	ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך:	28.01.2014	שעה:	8:00	הנוטל:	בא כח המזמין
מקום הנטילה:	אתר המזמין.				
גודל המדגם:	1				
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:	1 מתוך 1.				

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקת דגם)

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
--

תעודה זו מכילה סה"כ 12 דפים ביניהם 8 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות – בדיקה חלקית:

<p>המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק.</p> <p>הערות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל המזמין. 2. בדיקת האביזרים בוצעה על מפוח מדגם-400 SMOKEVENT (SV). 3. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250°C למשך 120 דקות.
--

שם החותם: שמש יהודה
תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה
תאריך החתימה: 2/4/14

תאריך הדפסה מקורי: 02/04/2014

שם החותם: ראובן גודלי
תפקידו: ראש ענף מערכות אנרגיה
תאריך החתימה:

8.4.2014



תעודת בדיקה מס': 9413201965
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

תאור מורחב :

אביזרים למפוחי עשן ציריים – SMOKEVENT (SV)

1. מחבר גמיש מבד סיליקון.
2. אוגן נגדי מפלדה מגולוונת.
3. פלטה מרובעת מפלדה מגולוונת לדפינת המפוח לקיר.
4. תריס אל חוזר עגול מפלדה מגולוונת.
5. מעטה אקוסטי למפוח – NT כולל שכבת בידוד אקוסטי על המפוח + מעטה פח חיצוני.
6. משתיק עם ליבה עשוי רשת פנימית + בידוד + מעטה פח חיצוני.
7. תריס אל חוזר רב שלבי עשוי מאלומיניום.
8. מתאים לתריס אל חוזר מפלדה מגולוונת.
9. רשת מפלדה מגולוונת.
10. רגליות תמיכה מפלדה מגולוונת.
11. כובע למפוח גג מפלדה מגולוונת.

מידות כלליות בקירוב:

1. מחבר גמיש מבד סיליקון – קוטר: 315 מ"מ, אורך: 170 מ"מ
2. אוגן נגדי מפלדה מגולוונת – קוטר: 375 מ"מ, אורך: 120 מ"מ
3. פלטה מרובעת מפלדה מגולוונת לדפינת המפוח לקיר – קוטר: 635 מ"מ, אורך: 635 מ"מ
4. תריס אל חוזר עגול מפלדה מגולוונת – קוטר: 375 מ"מ, אורך: 180 מ"מ
5. מעטה אקוסטי למפוח-NT כולל שכבת בידוד אקוסטי על המפוח+מעטה פח חיצוני- קוטר: 445 מ"מ, אורך: 370 מ"מ
6. משתיק עם ליבה עשוי רשת פנימית + בידוד + מעטה פח חיצוני – קוטר: 315 מ"מ, אורך: 500 מ"מ
7. תריס אל חוזר רב שלבי עשוי מאלומיניום – קוטר: 315 מ"מ, אורך: 170 מ"מ
8. מתאים לתריס אל חוזר מפלדה מגולוונת – קוטר: 335 מ"מ, אורך: 110 מ"מ
9. רשת מפלדה מגולוונת – קוטר: 320 מ"מ
10. רגליות תמיכה מפלדה מגולוונת – רוחב: 250 מ"מ, אורך: 100 מ"מ
11. כובע למפוח גג מפלדה מגולוונת – רוחב: 1060 מ"מ, אורך: 300 מ"מ

סיווג : F-250