



**תעודת בדיקה מס': 9413201967**  
**בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953**

פרטי ההזמנה:

שם המזמין :	שגיא מערכות אוורור בע"מ
מעונו :	לזרוב 5, ראשון לציון
תאריך ההזמנה :	29.01.2014

תיאור המוצר:

דגם:	מנגנון אל חוזר (פרפר) למפוחי עשן ציריים – SMOKEVENT (SV)
סיווג:	F-250
היצרן:	שגיא מערכות אוורור בע"מ
ארץ ייצור:	ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך:	28.01.2014	שעה:	8:00	הנוטל:	בא כח המזמין
מקום הנטילה:	אתר המזמין.				
גודל המדגם:	1				
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:	1 מתוך 1.				

מהות הבדיקה:

התאמה	לדרישות ת"י 1001 חלק 7 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקת דגם)
-------	---

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס
---

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
--

תעודה זו מכילה סה"כ 6 דפים ביניהם 2 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--

מסקנות – בדיקה חלקית:

<p>המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק.</p> <p>הערות:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל המזמין.</li> <li>2. בדיקת האביזר בוצעה על מפוח מדגם: SMOKEVENT (SV) 400</li> <li>3. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או למנה כלשהיא.</li> </ol> <p><u>לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250°C למשך 120 דקות.</u></p>
--

שם החותם: שמש יהודה  
 תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה  
 תאריך החתימה: 2/4/14

שם החותם: ראובן גודלי  
 תפקידו: ראש ענף מערכות אנרגיה  
 תאריך החתימה: 9.4.2014

תאריך הדפסה מקורי: 02/04/2014