

**תעודת בדיקה מספר 9613207843**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : שגיא מערכות אוורור בע"מ  
 מענו : לזרוב 5 ראשון לציון 75654  
 תאריך ההזמנה : 16/04/17

**תאור המוצר**

מערכת שליטה לחום ולעשן  
 הדגם הנבדק : SBC-1120-SMOKE מפוח לפינוי עשן  
 יצרן : שגיא מערכות אוורור  
 ארץ יצרן : ישראל

**מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי**

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 6 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.  
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

מפוח לפינוי עשן בהנעת רצועות דו תכליתי בסיווג F-400  
 מנוע DENENG - SPARTAN

יחול על דגמים: SBC-1120-SMOKE

הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל שגיא מערכות אוורור.

תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.

לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 400 מעלות למשך 120 דקות.