



תעודת בדיקה מס': 9413206796

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין :	שגיא מערכות איורור בע"מ
מעונו :	לזרוב 5, ראשון לציון
תאריך ההזמנה:	06.04.2014

תיאור המוצר:

דגם:	SMOKEVENT (SV)-800
מפוח צירי לפינוי עשן - יישום:	למאגר עשן או לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.
סיווג:	F-250
היצרן:	שגיא מערכות איורור בע"מ
ארץ ייצור:	ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך:	10.04.2014
גודל המדגם:	1
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:	1 מתוך 1.
הנוטל:	בא כח המזמין

מהות הבדיקה:

<p>התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 – בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011.</p>
--

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

תעודה זו מכילה 7 דפים + 4 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות - בדיקה חלקית:

<p>המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק.</p> <p>הערות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל המזמין. 2. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או לכמות כלשהיא. 3. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות למשך 120 דקות. 4. תעודה זו חלה על הדגמים הבאים: SMOKEVENT (SV)-500,560,630,710,762,900,1000
--

שם החותם: שלמה הודיה
 תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה
 תאריך החתימה: 27/4/14

שם החותם: עידו כהן
 תפקידו: מהנדס בודק
 תאריך החתימה: 27/4/14