

תעודת בדיקה מס': 9413216798
 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : שגיא מערכות אוורור בע"מ
 מעונו : לזרוב 5, ראשון לציון
 תאריך ההזמנה: 06.11.2014

תיאור המוצר:

דגם: SMOKE VENT(SV)1000
 מפוח צירי לפינוי עשן - יישום: למאגר עשן או לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.
 סיווג: F-400
 היצרן: שגיא מערכות אוורור בע"מ
 ארץ ייצור: ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך: 27.07.2014 שעה: 8:00 הנוטל: בא כח המזמין
 מקום הנטילה: אתר המזמין.
 גודל המדגם: 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 1 מתוך 1.

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011. (בדיקת דגם)

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

תעודה זו מכילה סה"כ 10 דפים ביניהם 3 נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות - בדיקה חלקית:

המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק. הערות:
 1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל המזמין.
 2. מפוח צירי - המנוע במפוח בעל הנעה ישירה נמצא בזרם האוויר החם.
 3. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או למנה כלשהיא.
 4. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 400°C למשך 120 דקות.
 5. בדיקה חוזרת לתעודה: 9413213371.
 6. פעולה מתקנת מס': 1.
 7. תעודה זו חלה על הדגמים הבאים:
 SMOKE VENT(SV)630, SMOKE VENT(SV)710, SMOKE VENT(SV)762, SMOKE VENT(SV)800, SMOKE VENT(SV)1000, SMOKE VENT(SV)900

שם החותם: שמש יהודה

שם החותם: עידו כהן

תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך החתימה: 10/11/14

תאריך החתימה: 07/11/14

תאריך הדפסה מקורי: 07/11/2014

עידו כהן
 מהנדס בודק
 המעבדה למכניקה והידרוליקה
 מכון התקנים הישראלי

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

התורה שמש
 ראש מדור מערכות אנרגיה
 המעבדה למכניקה והידרוליקה
 מכון התקנים הישראלי