



תעודת בדיקה מס': 9413201762

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין :	שגיא מערכות איזורור בע"מ
מעונו :	לזרוב 5, ראשון לציון
תאריך ההזמנה:	28.01.2014

תיאור המוצר:

דגם:	SMOKEVENT (SV)-1250
מפוח צירי לפינוי עשן - יישום:	למאגר עשן או לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.
סיווג:	F-250
היצרן:	שגיא מערכות איזורור בע"מ
ארץ ייצור:	ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך:	28.01.2014
הנטל:בא כח המזמין	
גודל המדגם:	1
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם:	1 מתוך 1.

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 –בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרט שנבדק

תעודה זו מכילה 7 דפים + 4-נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--

מסקנות – בדיקה חלקית:

<p><u>המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק.</u></p> <p>הערות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל המזמין. 2. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או לכמות כלשהיא. 3. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות למשך 120 דקות. 4. תעודה זו חלה על הדגמים הבאים: SMOKEVENT (SV)- 800,900,1000,1120,1400,1600

שם החותם: עלי הודה
 תפקידו: ראש מדור מערכות אנרגיה
 תאריך החתימה: 21/4/14

שם החותם: ראובן גודלי
 תפקידו: ראש ענף מערכות אנרגיה
 תאריך החתימה: 21/4/14
 ראש ענף מערכות אנרגיה
 המעבדה למכניקה והידרוליקה
 מכון התקנים הישראלי

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן